



EDF Polska S.A.

ul. Ciepłownicza 1
34-587 Kraków, Polska

Kraków 17.02.2017r

ZEC SERVICE Sp. z o.o.
50-220 Wrocław
ul. Łowiecka 24
NIP: 898-00-15-410

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym potwierdzamy, że firma ZEC Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 w okresie od 29.04.2016r. do 28.11.2016r. wykonała prace w ramach zadania „Modernizacja elementów wymienników w EC Wrocław i w EC Czechnica”

Zakres prac obejmował:

EC Wrocław BC-1	
1	Modernizację wybr. wymienników BC-1 ECW
1.1	smoczek roboczy OSM
1.2	chłodnica pary z dławnic OCT
1.3	czyszczenie filtrów wody chłodzącej układów pomp OPZ
1.4	chłodnica oleju smarowego TG-1
EC Wrocław BC-2	
2	Modernizację wybr. zbiorników 1YX1,2,3 BC-2
2.1	zbiornik skroplin 1YX-1,2,3- rew.wewn UDT
2.2	Wentylatorów Oparów na BC-2
3	Modernizację wybr. wymienników 1XN-1,3 BC-2
3.1	podgrzewacz regeneracyjny 1XN3-rew. wewn. +próba ciśnieniowa UDT
3.2	smoczek roboczy 1SM
3.3	Podgrzewacz ciepłowniczy 1XA- rew. wewn. +próba ciśnieniowa
3.4	Podgrzewacz ciepłowniczy 1XB- rew. wewn. +próba ciśnieniowa
EC Wrocław BC-3	
4	Modernizację wybr. zbiorników wymienników 2X
4.1	wymiennik woda-woda 2WW-2- rewizja wewnętrzna UDT
5	Modernizację wybr. wymienników 2XA2XB BC-3 E
5.1	Podgrzewacz ciepłowniczy 2XA-czyszczenie
5.2	Podgrzewacz ciepłowniczy 2XB-czyszczenie
5.3	Wentylatorów Oparów na BC-3

ul. Ciepłownicza 1, 34-587 Kraków, tel. +48 22 550 65 20
KRS 000034470, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KOD NACE 2011: 42, Regon: 273204250, Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 707 757 820 PLN



EDF Polska S.A.

ul. Ciepłownicza 1
34-587 Kraków, Polska

5.4	chłodnica oleju uszczelniającego TG-3
EC Czechnica	
6	Modernizację wybr. wymienników 02XAXB TG-2 E
6.1	02XA rewizja wewnętrzna UDT-rew. wew. UDT
6.2	02XB rewizja wewnętrzna UDT-rew. wew. UDT
7	Modernizację wybr. wymienników 02SM-2, 02CT
7.1	02CT
8	Modernizację wybr. Wymienników i zbiorniki
8.1	1OS rew. wewnętrzna UDT
8.2	1XS rew. wewnętrzna UDT
9	Modernizację wybr. zbiorników, wymienników
9.1	1CX-1,2
9.2	2XD2- rewizja wewnętrzna UDT
10	Modernizację wybr. wymienników 01XAXB TG-1 E
10.1	Podgrzewacz ciepłowniczy 01XA
10.2	Podgrzewacz ciepłowniczy 01XB

Podczas realizacji wszystkich robót na czynnym zakładzie produkcyjnym Wykonawca stosował się do zaleceń i dostosowywał terminy poszczególnych etapów prac do wymagań EDF Polska S.A. Prace zostały wykonane z należytą starannością, z zachowaniem wymagań BHP oraz w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Z poważaniem,
Zbigniew Ciokan
Zastępca Dyrektora Zakupów
ds. Realizacji Zakupów

Marek Froehlich

Z-ca Dyrektora
ds. Urządzeń, Instalacji i Projektowania